



**NIKDIM Ltd.**

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**  
**(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)**

Nazwa wystawcy	<b>NIKDIM Ltd.</b>
Adres wystawcy	<b>23rd Shipchensky Polk No 80</b> <b>6100 Kazanlak, Bułgaria</b>
Przedmiot deklaracji	<b>Wkładki bezpiecznikowe typu VvP</b>
Warunki pracy	Praca na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
Dane techniczne	1. Napięcie znamionowe $U_n = 3,6/7,2; 6/12; 10/17,5; 10/24;$ 20/36 kV 2. Prąd znamionowy $I_n = 2 - 100$ A 4. Częstotliwość znamionowa $F_n = 50$ Hz

**Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:**

Nr dokumentu	Tytuł
<b>PN - EN 60282-1: 2010</b>	<b>Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe Część 1:</b>
<b>DIN 43 625</b>	<b>Bezpieczniki ograniczające</b>
	<b>Bezpieczniki wysokonapięciowe, napięcia znamionowe od</b>
	<b>3,6 do 36 kV</b>

Miejsce i data wystawienia **Kazanlak, 08.09.2015**

Nazwisko, funkcja

Maria Georgieva

Commercial Manager

Podpis